

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение услуг по техническому осмотру, обслуживанию, ремонту
и перезарядке огнетушителей АО «Уралоргсинтез» в 2018 г.

№ п/п	Наименование параметра	Требование Заказчика
1.	Требования к выполнению работ	1. Срок действия договора с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 2. Услуги по техническому осмотру, обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей должны проводиться согласно договору на оказание услуг по техническому осмотру, обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей на 2018 г. 3. При производстве работ использовать собственное специальное оборудование. 4. Услуги должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие необходимые допуски и опыт работы, прошедшие в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей, и параметрам огнетушащего вещества (ОТВ). 5. Иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому освидетельствованию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; вид работ – ремонт первичных средств пожаротушения. 6. Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия и организацией его охраны, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения или проектирование.
2.	Информация о субподрядчиках (в случае их привлечения)	1. Привлечение субподрядчиков допустимо только с письменного согласия Заказчика. 2. Указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность выполнить работы.
3.	Срок выполнения работ	По заявкам Заказчика в течение 2018 года. ТО партии – не более 5 рабочих дней.
4.	Наличие разрешительной документации	Уставные документы Бухгалтерский отчет Справка о материально-технических ресурсах Справка о наличии кадровых ресурсов Справка об аналогичных договорах за 2017г.
5.	Опыт работ	Подрядчик обязан представить отзывы контрагентов
6.	Перечень ключевых требований оценки	Приложение № 2 – является важным критерием отбора при принятии решения о возможности допуска Подрядчика на объект Заказчика и является неотъемлемой частью Технического задания. Отмеченные критерии должны быть предоставлены Подрядчиком в полном объеме .
7.	Условия работ	В процессе проверки Исполнитель обязан: 1. контролировать величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей (1 раз в год); 2. производить вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производить перезарядку огнетушителей (1 раз в 5 лет); 3. производить ремонт и замену устройств, подлежащих замене в случае

		<p>выхода их из строя в объеме технического обслуживания в соответствии с документацией на оборудование;</p> <p>4. проведение испытания на прочность баллонов огнетушителей в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;</p> <p>5. при производстве работ соблюдать требования СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техническое обслуживание огнетушителей проводить согласно требованиям раздела 4.3. СП 9.13130.2009; – перезарядку огнетушителей производить согласно требованиям раздела 4.4 СП 9.13130.2009; – вносить записи в эксплуатационные паспорта огнетушителей согласно разделу 4.5 СП 9.13130.2009; – производить сбор огнетушителей в установленном месте с территории заказчика и вывозить их самостоятельно; – совместно с представителями Заказчика проводить входной контроль партии огнетушителей после доставки ее на место сбора и хранения на территории Заказчика. <p>6. Взаимоотношения подрядной организации и заказчика определяются договором в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».</p>
8.	Стоимость предложения	<p>1. Участник в конкурсной заявке предоставляет в виде таблицы (Приложение №1): калькуляцию стоимости работ по техническому освидетельствованию и перезарядке по каждому виду (типу) огнетушителей, транспортные расходы входят в стоимость работ.</p> <p>2. Аванс не выплачивается. Расчет производится после выполнения работ и подписания актов выполненных работ форма №КС-2 и справки форма №КС-3 в первый рабочий четверг по истечении 60 календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, ежемесячно. Фиксированная цена конкурсной заявки остается неизменной на протяжении всего срока выполнения договора подряда, за исключением случая, если в процессе производства работ выявились дополнительные или невыполняемые объемы.</p> <p>3. В случае несработки огнетушителя в период гарантийного срока Заказчик выставляет Исполнителю штрафные санкции в соответствии с Перечнем штрафных санкций за нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, которые являются неотъемлемой частью договора.</p>
9.	Гарантийные обязательства	Не менее 1 года со дня сдачи - приемки работ.
10.	Условия доставки	Партию огнетушителей на проверку Исполнитель забирает в установленном месте с территории Заказчика собственным транспортом. Доставка на предприятие осуществляется транспортом исполнителя и сдается представителю Заказчика.
11.	Наличие лицензии на вид деятельности	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому освидетельствованию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; вид работ – ремонт первичных средств пожаротушения.

Подготовил:
Инженер по ГО, ЧС и ПБ

Согласовано:
Начальник службы ОТ, ПБ и Э




А. М. Федоров

Ю. Н. Махов