

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


По техническому обслуживанию, осмотру и ремонту противопожарных (огнезадерживающих) клапанов систем вентиляции, противопожарной шторы и их систем управления и автоматизации, на объектах АО «Уралоргсинтез»

Наименование работ		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<i>16 подразделений, 403 клапана, 45 шкафов, 1 противопожарная штора</i>					
1	Осмотр составных частей систем (технологической части - огнезадерживающих клапанов и противопожарной шторы; электротехнической части – щитов и блоков дистанционного, местного управления, исполнительных устройств огнезадерживающих клапанов, источника бесперебойного питания и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.				
2	Огнезадерживающие клапаны: - визуальное обследование (внешний осмотр) поверхностей клапана, его подвижных частей, крепления на наличие трещин, раковин и др. дефектов; - проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах; - очистка внутренней поверхности клапана, при необходимости; - проверка клапана в работе (дистанционно или в ручную в зависимости от привода); - проверка состояния заслонки и герметичности её закрытия; - проверка модулей входных сигналов от систем пожарной сигнализации.	ТСП, ГЦ, Уст. №6, Уст. №2,	ТСП, ГЦ, Уст. №6, Уст. №2,	ТСП, ГЦ, Уст. №6, Уст. №2,	ТСП, ГЦ, Уст. №6, Уст. №2,
3	Противопожарная штора: - визуальное обследование (внешний осмотр) поверхности полотна, направляющих, защитных кожухов, подвижных частей, крепления на наличие трещин, раковин и др. дефектов; - проверка срабатывания блока управления от пожарной сигнализации и от грибовидной кнопки; - проверка работоспособности кнопок подъёма и опускания шторы; - проверка работоспособности при отсутствии основного электропитания; - очистка и смазка по мере необходимости вертикальных направляющих и подвижных частей.	Уст. №9, ЭРЦ, ОРВ, РМЦ, ЗУ, ЦВиКОС, ЦТС, ЦЗЛ,	Уст. №9, ЭРЦ, ОРВ, РМЦ, ЗУ, ЦВиКОС, ЦТС, ЦЗЛ,	Уст. №9, ЭРЦ, ОРВ, РМЦ, ЗУ, ЦВиКОС, ЦТС, ЦЗЛ,	Уст. №9, ЭРЦ, ОРВ, РМЦ, ЗУ, ЦВиКОС, ЦТС, ЦЗЛ,
4	Электрооборудование: - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации, наличие пломб на оборудовании; - проверка состояния параметров систем и их соответствие показаниям, отображаемым на панели управления, их корректировка; - проверка работоспособности схемы автоматики, при необходимости её регулировка; - проверка параметров напряжения питания; - контроль емкости аккумуляторной батареи, при необходимости, ее замена; - проверка состояния внутренней электропроводки; - проверка правильности настройки и работоспособности органов управления, автоматики, приводов, их корректировка; - проверка состояния контактов электрических соединений электрооборудования, зачистка и подтяжка; - проверка крепления блоков, узлов и механизмов их подтяжка; - очистка щитов управления, электрооборудования и приборов внутренней автоматики от пыли;	ВГСО, МСЧ, Хоз. цех, УМ	ВГСО, МСЧ, Хоз. цех, УМ	ВГСО, МСЧ, Хоз. цех, УМ	ВГСО, МСЧ, Хоз. цех, УМ

	- измерение сопротивления изоляции цепи управления; - устранение выявленных неисправностей.				
5	Профилактические работы или другие регламентные работы при подготовке систем к работе в летний и зимний период				

Составил:

Ведущий специалист по ОПС



Д.А. Бусырев